



PROJET DE CONSTRUCTION DU QUARTIER CULTUREL ET CREATIF DE
COTONOU (QCC)

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT FRANCO BENINOIS DE COTONOU

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

APPEL D'OFFRES N° 024 /SImAU/DG/DO/DAF/DJ/CPM du 03/07/2024

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

BULLETIN N°2 DE REPONSES AUX QUESTIONS

Les questions-réponses sont consignées dans le tableau ci-après :

N°	QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES	REPONSES DE LA SImAU
1	La section 7.2.4.5 du document "LOT 7 - SERRURERIE - CCTP-DESCRIP-QUANT" spécifie une protection de peinture conforme à la norme NF EN ISO 12944 et mentionne également une galvanisation conforme à la norme NF EN ISO 1461. Est-ce que les deux systèmes sont-ils requis pour la même structure, ou sont-ils considérés comme des méthodes alternatives de protection contre la corrosion ? Veuillez préciser.	Le descriptif détaille pour chaque ouvrage le type de protection prévu contre la corrosion. L'offre devra être conforme au descriptif
2	Merci de fournir les listes et tableaux des équipements mécaniques (pompes, centrales de traitement d'air, ventilateurs, récupérateurs de graisses, chauffe-eau, etc...). Dans le cas contraire, nous ne pouvons fournir qu'un prix budgétaire.	Toutes les spécifications techniques de ces équipements sont indiquées dans les CCTP de lots correspondants. Des noms de marques, caractéristiques et visuels ont été bien renseignés.
3	Veuillez noter que les nombreux éléments forfaitaires du devis doivent être définis/comptés avant la tarification. Par conséquent, nous demandons une prolongation de délai de quatre semaines.	Conformément à l'Addendum N° 1 au DAO : Les date et heure limites de dépôt des offres initialement prévues pour le mardi 3 septembre 2024 à 10 heures (GMT+1), sont reportées au mardi 1er octobre 2024 à 10 heures (GMT+1) .
4	Le DAO exige que les soumissionnaires soumettent une assurance professionnelle au stade de l'appel d'offres. Pouvez-vous préciser si cela n'est exigé que pour les entreprises nouvellement créées (moins de trois ans).	Conformément au point 3.2 de la Sous-Section C. Critères d'évaluation et de qualification , il est requis au titre de la capacité financière des soumissionnaires : - Pour les anciennes entreprises

		Avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen des activités de construction au cours des cinq (05) dernières années (2019, 2020, 2021, 2022 et 2023) au moins égale à Huit milliards (8 000 000 000) de francs CFA, conformément aux exigences du critère 3.2 du tableau des critères de qualification et justifié par les états financiers établis dans les formes par l'annexe A-3-2. - Pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois (03) années d'existence Fournir une assurance des risques professionnels en original d'une institution d'assurance agréée en République du Bénin d'un montant minimum égal à neuf milliards quatre cents millions (9 400 000 000) francs CFA.
5	Dans la section 5.3.1 - PORTES BOIS PLEINES, l'huissierie est en bois comme mentionné dans les CCTP : "type Huissierie Bois résineux ou bois dur qualité à peindre", mais dans le DQE, elle est métallique, "Huissierie métallique en acier galvanisé prépeint". Veuillez clarifier le type d'huissierie demandé, bois ou métal.	Les huisseries seront métalliques conformément au DQE
6	En Faisant référence au synoptique de distribution HT/BT. Veuillez clarifier quel est le bilan des travaux en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques sur la toiture du parking de MAAC comme rien n'est mentionné dans le DQE ou bien le CCTP.	Le présent projet et appel d'offres ne prévoit pas la fourniture des panneaux photovoltaïques. De plus, cette prestation sera probablement supprimé dans le projet mitoyen du parking
7	Merci de nous envoyer les plans 3D comme convenu lors de la réunion	Les plans 3D sont mis à la disposition des soumissionnaires potentiels, à travers l'Addendum N°1 au Dossier d'Appel d'Offres.
8	La quantité du béton pour le dallage est de 7923 m3, prière de nous confirmer la quantité et l'unité?	L'entreprise se doit de vérifier toutes les quantités transmises et les corriger le cas échéant. Cela pour l'ensemble des lots
9	Nous envoyer les schémas unifilaires et les plans guide du lot électricité	Cela relevé des études d'exécution qui seront à la charge de l'entreprise dans le cadre des travaux après adjudication.

Fait à Cotonou, le 22 août 2024