

PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE INSTALLATION DE SERVICES LOGISTIQUES A TEMPERATURE CONTROLEE (TCL)

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

TRAVAUX DE CONSTRUCTION

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

BULLETIN N°03 DE REPONSES AUX QUESTIONS

Les questions-réponses sont consignées dans le tableau ci-après :

N°	QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES	REPONSES
1	Voirie et Réseau Divers Pouvez-vous nous préciser les épaisseurs des couches de chaussée à chiffrer dans le chapitre 6.4. VOIRIE – PARKING – TROTTOIR – CHEMINEMENT PIETONS de la notice descriptive VRD ?	Voirie de type T2, coefficient d'accroissement de 0%, 200PL/JOUR
2	<u>Froid industriel</u> Pouvez-vous confirmer la quantité des groupes froids à fournir ? Le descriptif des travaux annonce 2 groupes et le DQE 3 .	Chiffrer les quantités du DQE et votre solution technique optimisée en variante.
3	Les cellules moyenne tension à installer sont-elles de type GIS ou AIS ?	AIS
4	Les DQE mentionnent un taux de TVA de 20 %, alors que le taux en vigueur au Bénin est de 18 %. Pouvez-vous nous confirmer s'il inclut d'autres taxes ou s'il s'agit d'une erreur ?	La TVA applicable est de 18%. Veuillez en tenir compte dans tous les DQE

Fait à Cotonou, le 24 juin 2025